



Unione Europea

Regione
LombardiaComune di
Limido Comasco

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Allegato "C" al N. 62133/4985 di R.P.

Dati proprietario

Nome e cognome **MONICA SALA**
 Ragione sociale -
 Indirizzo **VIA MONTALE**
 N. civico **4**
 Comune **LIMIDO COMASCO**
 Provincia **COMO**
 C.A.P. **22070**
 Codice fiscale / Partita IVA **SLAMNC78L67F205D**
 Telefono **029624367**

Calasto energetico

Numero di protocollo **13128 - 000037 / 10**
 Registrato il **07/06/2010**
 Valido fino al **07/06/2020**

Dati Soggetto certificatore

Nome e cognome **Carlo Rosio**
 Numero di accreditamento **4367**

Dati catastali

Sezione	Foglio	4	Particella	3989	Categoria catastale
Subalterni da	a	da	a	da	a
15					

Dati edificio

Provincia **Como**
 Comune **LIMIDO COMASCO**
 Indirizzo **Via MONTALE 4**
 Periodo di attivazione dell'impianto **15 ottobre - 15 aprile**
 Gradi giorno **2522 [GG]**
 Categoria dell'edificio **E.1(1)**
 Anno di costruzione **1993-2006**
 Superficie utile **53.76 [m²]**
 Superficie disperdente (S) **147.84 [m²]**
 Volume lordo riscaldato (V) **165.24 [m³]**
 Rapporto S/V: **0.89 [m]**
 Progettista architettonico **N.D.**
 Progettista impianto termico **N.D.**
 Costruttore **N.D.**

Mappa




Classe energetica - EP_n

Zona climatica

E

Basso fabbisogno



Alto fabbisogno

Valore limite del fabbisogno per la climatizzazione invernale:

100.67 [kWh/m²a]

Prestazione raffrescamento - ET_c



Fabbisogno termico per la climatizzazione estiva

Richiesta rilascio targa energetica

☐ Secondo quanto sancito al punto 11 della DGR VIII/5018 e s.r. richiede, all'Organismo di accreditamento, il rilascio della

Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO_{2eq}





Unione Europea

Regione
LombardiaComune di
Limido Comasco

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Indicatori di prestazione energetica

Fabbisogno annuo di energia termica

Climatizzazione invernale ET_w 71.55 [kWh/m²a]Climatizzazione estiva ET_c 22.93 [kWh/m²a]Acqua calda sanitaria ET_w 22.21 [kWh/m²a]

Fabbisogno di energia primaria

Climatizzazione invernale EP_w 120.6 [kWh/m²a]Climatizzazione estiva EP_c [kWh/m²a]Acqua calda sanitaria EP_w 0 [kWh/m²a]

Contributi

Fonti rinnovabili EP_{FR} 0 [kWh/m²a]

Efficienze medie

Riscaldamento $\epsilon_{gH,P}$ 59[%]Acqua calda sanitaria $\epsilon_{gH,P}$ 0[%]Riscaldamento + Acqua calda sanitaria $\epsilon_{gH,P}$ 78[%]Totale per usi termici EP_t 120.6 [kWh/m²a]

Altri usi energetici

Illuminazione EP_L 0 [kWh/m²a]

Specifiche impianto termico

Tipologia impianto

Sistema di generazione

- ☒ tradizionale
☐ multistadio o modulante
 numero generatori
 potenza termica nom. al focolare
 combustibile utilizzato
- ☐ condensazione
☐ multistadio o modulante
 numero generatori
 potenza termica nom. al focolare
 combustibile utilizzato
- ☐ pompe di calore
 numero generatori
 C.O.P. / G.U.E.
 combustibile utilizzato
- ☐ teleriscaldamento
 combustibile utilizzato
- ☐ cogenerazione
 consumo nom. di combustibile
 combustibile utilizzato
- ☐ ad alimentazione elettrica
 potenza elettrica assorbita
- ☐ altro (si veda campo note)

Riscaldamento

ACS

1

26.9
Gas naturale

Possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico

	Intervento	Superficie interessata [m ²]	Prestazioni U [W/m ² K] η [%]	Risparmio EP_n [%]	Priorità intervento	Classe energetica raggiunta	Riduzione CO ₂
Involucro	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione della copertura						
	Sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi rivolte verso l'esterno						
Impianto	Sostituzione generatore di calore						
	Sostituzione/adeguamento del sistema di distribuzione						
	Sostituzione del sistema di emissione						
FER	Installazione impianto solare termico						
	Installazione impianto solare fotovoltaico						
TOT.	Sommatoria di tutti gli interventi ipotizzati						
Note	La priorità degli interventi relativi alle caselle non compilate è trascurabile.						


Note

Il presente attestato documenta l'avvenuto pagamento, da parte del Soggetto certificatore incaricato, del contributo di euro 10,00 dovuto all'Organismo regionale di settore.

Timbro e firma

Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto l'Attestato di Certificazione Energetica in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 5019 del 20/05/2009.

Accettazione del Comune



CESTEC

CENED

www.cened.it